附件 1

城市水厂一览表

(2019 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	禄丰县万泉供水有限责任公司	禄丰县西河水库	唐志舟	0878-4122611
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位（公章）：禄丰县疾病预防控制中心　　填报人：　邢淦雄

单位负责人：　段红梅　　填报时间：2019 年 6 月 5 日

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

(6 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	禄丰县万泉供水有限责任公司	11	
2	禄丰县城南小学	12	
3	禄丰移动公司	13	
4	禄丰县人民医院	14	
5	禄丰县金山镇翡翠湾小区	15	
6	禄丰县疾病预防控制中心	16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：禄丰县疾病预防控制中心　　填报人：邢淦雄

单位负责人：段红梅　　填报时间：2019 年 6 月 5 日

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

(第 2 季度)

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色度(铂钴色度单位)	浑浊度(NTU-散射浊度单位)	臭和味	肉眼可见物	耗氧量(CODMn 法，以 O_2计，mg/L)	消毒剂余量	
												游离余氯(mg/L)	二氧化氯(mg/L)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
01	禄丰县万泉供水有限责任公司	2019年5月29日	0	未检出	未检出	未检出	5	0.92	无	无	0.96	0.35	

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO_2）为 0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：禄丰县疾病预防控制中心　　填报人：邢淦雄

单位负责人：段红梅　　填报时间：2019 年 6 月 5 日

附件 4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 2 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	耗氧量（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离余氯（mg/L）	游离余氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
01	禄丰县城南小学	2019 年 5 月 29 日	0	未检出	未检出	未检出	5	0.72	无	无	1.14	0.05	
02	禄丰移动公司	2019 年 5 月 29 日	1	未检出	未检出	未检出	5	0.54	无	无	1.20	0.1	
03	禄丰县人民医院	2019 年 5 月 29 日	0	未检出	未检出	未检出	8	0.75	无	无	1.12	0.05	
04	禄丰县金山镇翡翠湾小区	2019 年 5 月 29 日	0	未检出	未检出	未检出	5	0.91	无	无	0.96	0.13	
05	禄丰县疾病预防控制中心	2019 年 5 月 29 日	0	未检出	未检出	未检出	5	0.85	无	无	1.28	0.1	

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：禄丰县疾病预防控制中心　　填报人：邢淦雄

单位负责人：段红梅　　填报时间：2019 年 6 月 5 日